



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 65/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Саратовской области
"Школа - интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1
г. Саратова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения ~~начальника~~ (заместителя) отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области ~~главного~~ (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 65
(наименование органа ГПН)

от « 23 » января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 10 » февраля 2020 г. по 11 ч 00 мин. « 04 » марта 2020 г.

проведена ~~плановая~~ (внеплановая) выездная (документарная)
проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Блинов Алексей Петрович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 г. Саратова»
расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 29
(проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области "Школа - интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 г. Саратова" Чернова Любовь Владимировна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка (подпись) о
-------	---	--	-----------------	---------------------

	с указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	нарушения обязательных требования пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на первом этаже здания в столовой провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре не закреплены на стене, в коридорах по всему зданию школы брошены по подвесному потолку и т. д. (в соответствии с представленным проектом разработанным ООО «Первая Архитектурная Мастерская» шифр 88/ПР-10-АПС.СО «все линии электропередач должны прокладываться в кабель-канале»)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.13.15.3 СП 5.13130.2009, п. 61 ППР в РФ (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г)	01.10.2020	
2	на первом этаже здания школы линии электроцепей автоматической пожарной сигнализации должны быть выполнены, (в соответствии с представленным проектом, разработанным ООО «Первая Архитектурная Мастерская» шифр 88/ПР-10-АПС.СО) проводом марки КПКВнг-FRLS, фактически выполнены проводом марки КСИВнг)	п. 61 ППР в РФ (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г	01.10.2020	
3	в помещениях 401, 301, 201, и т.д. установлено по одному пожарному извещателю, при этом не предусмотрена возможность замены неисправного извещателя дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О.	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.13.3.3 СП 5.13130.2009, п. 61 ППР в РФ (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г)	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города Саратова

по пожарному надзору

Блинов Алексей Петрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«04» марта 2020г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор Сидоренко Людмила Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«04» марта 2020г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)