



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Саратовской области

ПРОКУРАТУРА  
Фрунзенского района г. Саратова

ул. Рахова, 108, г. Саратов,  
Россия, 410056

31.01.2020 № 55-2020

Директору ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Саратова»

Сидоренко Л.А.

ул. Железнодорожная, 29, г. Саратов

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о противопожарной безопасности

Прокуратурой района с привлечением инженера ОНД и ПР по г.Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области проведена проверка ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Саратова», расположенного по адресу: г.Саратов, ул. ул. Железнодорожная, 29, в ходе которой установлено следующее.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу требования ст.38 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии со ст.2 Конституции РФ человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, личная неприкосновенность и безопасность, права и свободы являются высшей ценностью в Российской Федерации.

В ходе проверки ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Саратова», выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. Выходы из подвального этажа совмещенные с общим лестничным маршем спального корпуса не отделены от него на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа .

2. На первом этаже здания в столовые провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре не закреплены на стене, в коридорах по всему зданию школы сброшены по подвесному потолку. (в соответствии с представленным проектом разработанным ООО «Первая Архитектурная Мастерская» шифр 88/ПР-10-АПС.СО «все линии электропередач должны прокладываться в кабель-канале»).



3. В помещении логопеда, библиотеки, класса № 302 и т.д. горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, менее 0,5 м.

4. На первом этаже здания школы линии электроцепей автоматической пожарной сигнализации должны быть выполнены, (в соответствии с представленным проектом, разработанным ООО «Первая Архитектурная Мастерская» шифр 88/ПР-10-АПС.СО) проводом марки КПКВнг-FRLS, фактически выполнены проводом марки КСПВнг.

5. Второй эвакуационный выход из помещения столовой с числом пребывания более 50 человек заблокирован (нижняя часть дверей закатана в асфальт, дверные полотна забиты гвоздями).

Вышеуказанные нарушения Федерального законодательства являются недопустимыми, т.к. могут повлечь гибель людей и уничтожение имущества.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального Закона «О прокуратуре РФ»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять необходимые меры к устранению имеющихся нарушений Федерального законодательства и предотвращению подобных нарушений впредь.

2. За допущенные нарушения привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. Рассмотреть указанное представление с участием представителя прокуратуры района, предварительно уведомив о времени и месте.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору Фрунзенского района г. Саратова в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района  
старший советник юстиции



А.В. Баринов